



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов
427820, Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, ул. Советская, 93, тел. (34138) 4-13-60, E-mail: malgpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 37/3/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МОУ СОШ с. Яган Малопургинского района Удмуртской Республики

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

в лице директора МОУ СОШ с. Яган Нурмурадова А.А.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору N 37/3 от "29" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

(наименование органа НД)

в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. "18" февраля 2021 г. и с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. "26" февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Малопургинского и Киясовского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Шаклеиным Алексеем Сергеевичем МОУ СОШ с. Яган по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Яган, ул. Первомайская, д. 4

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ с. Яган Нурмурадовым А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания 37/3/1/1-5	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки наружного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной, осенью).	п. 48 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.03.2022г.	
2	На огнетушителях, установленных на объекте защиты отсутствуют порядковые номера.	п. 407 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.03.2022г.	
3	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и	п. 12 Постановления Правительства РФ	01.03.2022г.	

	пожарной опасности помещение электрощитовой с обозначением на входных дверях помещения с наружной стороны.	№1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»		
4	Над огнетушителями, установленными на объекте защиты отсутствуют указатели их местоположения.	п. 4.2.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	01.03.2022г	
5	Графическая и текстовая часть плана эвакуации не соответствует требованиям.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные п.6.2.3	01.03.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Малопургинского и Киясовского районов по пожарному
надзору Шаклеин А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



М.П.Н.

Предписание для исполнения получил:




(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » февраля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Яган Мало-
пургинского района Удмуртской Республики
427807, УР, Малопургинский район, с. Яган, ул.
Первомайская, д.4
Телефон 8(34138)4-34-38
e-mail: mousoshjagan@yandex.ru
ОГРН 1021800642467
ИНН 1816003505

Государственному инспектору Мало-
пургинского и Киясовского районов
Удмуртской Республики по пожарно-
му надзору лейтенанту внутренней
службы

Шаклеину А. С.

От «15» февраля 2022 г. № 19

ОТЧЕТ
о выполнении предписания № 37/3/1//1-5 от 26.02.2021 г.

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Ответственное лицо за устранение	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки наружного водоснабжения не реже 2 раз в год	Завхоз Колесников Н.А.	01.03.2022 г.	Проведена проверка пожарного водоема в марте и сентябре 2021 года, о чем составлены акты.
2	На огнетушителях, установленных на объекте защиты, отсутствуют порядковые номера.	Завхоз Колесников Н.А.	01.03.2022 г.	Недостающие номера на огнетушителях восстановлены.
3	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой	Завхоз Колесников Н.А.	01.03.2022 г.	Соответствующие таблицы на дверях установлены.
4	Над огнетушителями, установленными на объекте защиты, отсутствуют указатели их местоположения.	Завхоз Колесников Н.А.	01.03.2022 г.	Недостающие таблички приобретены и установлены.
5	Графическая и текстовая часть плана эвакуации не соответствуют требованиям.	Завхоз Колесников Н.А.	01.03.2022 г.	План эвакуации изготовлен ООО «СД-Сервис», лицензия № 3-Б/01560 от 05.07.2013 г.

Директор МОУ «СОШ» с. Яган  А.А. Нурмурадов

